

El hundimiento de la calzada corta uno de los accesos a Finca Lacy

17/12/2019



El tramo permanece cortado al tráfico.

Un **funcionario municipal** ha resultado herido esta mañana mientras comprobaba la **grieta en parte de la calzada de la calle San Luis de Cuba**, en el polígono Finca Lacy. El suelo ha cedido bajo sus pies y ha caído a una **altura de más de un metro**. Esta calle de acceso al polígono industrial permanece cortada al tráfico rodado.



El incidente se ha producido a causa de una fuga en una

conducción de aguas fecales que va a la depuradora, que ha provocado que el terreno estuviese más blando y haya cedido. El socavón mide más de cinco metros de largo y dos de ancho.

El hombre, que ha caído sobre aguas fecales, ha resultado herido de **carácter leve y ha sido trasladado al hospital** para descartar daños graves, pues afirmaba que le dolía un brazo.

Al lugar rápidamente ha acudido la Policía Local para cortar la zona y desviar el tráfico hacia la **calle Tirapiés**. Ahora se deberán hacer los trabajos para reparar esta vía, una de las más transitadas para acceder al polígono Finca Lacy.